

DP
Ag. Paulo
Paredes
edp distribuição

DIRECÇÃO DE REDE E CLIENTES LISBOA
Rua D. Luís I, 12
1200-151 Lisboa
Telef. 210 021 500
Fax 210 028 620

C M A	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	
	ENTRADA	
	R-9577	B 13/04/08
	ARQ. / /	
	PROC. N.º	

ENTRADA EXPEDIENTE	CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA	
	PARA	
	ARO.º	/ /

Para
Câmara Municipal de Almada
Avª Nuno Alvares Pereira 67
2800 - 181 Almada

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data:
		Carta 487/13/RCLER	1 - 4 - 2013

Assunto: Plano de Pormenor da Fonte da Telha
Processo EDP-RCLER: 1269-5705

Exmos. Senhores,

Em resposta ao pedido que nos formularam, relativo ao Plano de Pormenor em apreço, somos a informar que nada há a opor quanto à sua implementação, chamamos contudo a vossa atenção para os seguintes aspectos:

1. Os documentos entregues nada referem quanto às potências a considerar para a alimentação de eventuais novas construções, pelo que não foi possível avaliar se a rede existente continuará a ser adequada à nova realidade.

No entanto, face à nova utilização prevista para os edifícios, estima-se que a potência a alimentar sofra um agravamento significativo, pelo que se torna necessário reservar espaço para a construção de novos Postos de Transformação de Serviço Público, em local a determinar em função dos novos centros de carga.

- Os encargos associados ao eventual estabelecimento das redes necessárias a satisfazer as necessidades do Plano de Pormenor, são da responsabilidade da entidade que promova a sua implementação.
- Os encargos associados à desmontagem/modificação de redes que colidam com o Plano de Pormenor, serão da responsabilidade da entidade que promova a sua implementação.
- Nas interferências com redes BT e MT terão de ser respeitados, respectivamente o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição em Baixa Tensão e o Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão.

5. O Técnico Projectista que ficar encarregue da elaboração do projecto de Serviço Público, deverá contactar previamente o Departamento de Estudo de Redes MT/BT, a fim de recolher todas as informações conducentes à elaboração do mesmo.

Com os melhores cumprimentos,

Direcção de Rede e Clientes Lisboa
Dep. Estudo de Redes MT/BT
O Responsável


Paulo Lúcio

EDIS-STB-EC/165772
AV/ES